

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA SREBRENİK
-Općinski načelnik-**



Broj: 07- 1187 /15

Datum, 09.07. 2015. god.

Na osnovu člana 88. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Općinski načelnik, Općine Srebrenik upućuje:

***Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
za nabavku roba***

Poštovani,

Pozivamo Vas da nam u postupku konkurentskog zahtjeva, dostavite ponudu za nabavku i ugradnju toplotne podstanice za novu zgradu organa uprave Srebrenik.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», br. 39/14), (dalje: ZJN), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa ZJN, i ovom ponudbenom dokumentacijom.

1. Predmet javne nabavke

1.1.Predmet javne nabavke je: nabavka toplotne podstanice za novu zgradu organa uprave općine Srebrenik. (u daljem tekstu: robe).

1.2.Postupak se provodi radi zaključivanja ugovora o isporuci i ugradnji toplotne podstanice.

1.3.Oznaka u CPV kodu je 45232220-0- građevinski radovi na podstanici.

1.4.Rok za isporuku i ugradnju opreme je 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

1.5.Plaćanje će se vršiti po mjesečnim privremenim situacijama u iznosu do 90% od vrijednosti realizovanog ugovora, a 10% po okončanoj situaciji

1.6.Procijenjena vrijednost nabavke iznosi **45.000,00 KM** bez PDV-a.

1.7. Rok važenja ponude je 90 dana.

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka javne nabavke.

1.8.Garanti rok za robe i oprema je u skladu sa garancijom proizvođača opreme, s tim da taj rok ne može biti kraći od 24 mjeseca.

1.9. Ponuda svakog ponuđača koji se nalazi u sukobu interesa u skladu sa relevantnim zakonima BiH, kao i ponuda ponuđača koji je sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke biti će odbijena u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini, u kojem slučaju će ugovorni organ informirati u pisanoj formi ponuđača i Agenciju o odbijanju takve ponude, kao i razlozima odbijanja. Svaki ponuđač je dužan potpisati izjavu iz člana 52. ZJN (Aneks V), koja se nalazi u prilogu ovog poziva i ovjeriti potpis kod nadležnog organa za ovjeru potpisa.

1.10. Ponudbena dokumentacija se može preuzeti lično u prostorijama Službe za finansije i inspeksijski nadzor UI. Varoških polja ili na pismeni zahtjev ponuđača Ugovorni organ će istu dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom, u zakonom propisanom roku, u kojem slučaju Ponuđač snosi rizik blagovremenog pristizanja ponudbene dokumentacije. Konkurentski zahtjev sa

ponudbenom dokumentacijom se može preuzeti i na internet stranici Općine Srebrenik na adresi: www.srebrenik.ba, nakon objave obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki, uz obavezno dostavljanje pismenog obavještenja ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponudaci koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.

2. Uslovi i dokazi za ispunjavanje kvalifikacionih uslova

2.1 Ponudu mogu dostaviti svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavati uslove propisane ovim zhtjevom i članom 46. ZJN i to:

- Da ponuđač ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. ZJN (Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti),

2.2. U skladu sa članom 46. ZJN ponuđač mora biti registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, a kao dokaz ponuđač je dužan dostaviti Izvod iz sudskog registra ili rješenje o registraciji ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa iz koje je vidljivo da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, a kojim se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i moraju osim dokaza za svakog člana da je registrovan dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu sa naznakom ko ima ovlaštenje za predstavljanje, potpisivanje ponude i zaključenje ugovora.

Fotokopije dokumentacije moraju biti ovjerene kod nadležnog organa za ovjeru kopija.

2.4. Ponuđač je dužan potpisati i ovjeriti obrazac za dostavljanje ponude, obrazac za cijenu roba, i tehničku specifikaciju koja je ovjerena, potpisana i prilog je obrascu za cijenu.

Za robe za koje ugovorni organ nije mogao detaljno opisati specifikaciju opreme naveo je naziv proizviđača ili tip opreme, te je za iste predviđena mogućnost dostavljanja ekvivalenta.

Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent, dužan je u naznačenoj koloni u specifikaciji navesti tip ili proizviđača odnosno naziv proizvoda koji nudi i priložiti sve neophodne ateste, certifikate i potvrde o kvalitetu, kako bi dokazao da karakteristike ponuđene opreme za podstanicu odgovaraju karakteristikama opreme tražene ovim zhtjevom.

Ukoliko nema naznaka za drugi tip i proizviđača opreme smatrat će se da će se isporuka izvršiti u skladu sa nazivima proizviđača ili tip opreme iz specifikacije, i isti će se zahtijevati pri isporuci.

U prilogu zhtjeva se nalazi šematski prikaz primarne mreže i opreme toplotne podstanice i šema sekundarne mreže za priključak grijanja objekta zgrade organa uprave na gradsko grijanje Srebrenik, prema kojem je potrebno izvršiti isporuku i ugradnju toplotne podstanice. Takođe ponuđači mogu ostavariti uvid u projekta za mašinske instalacije za zgradu općinu Srebrenik.

Svi atesti i garantni listovi prilažu se prilikom primopredaje roba - opreme.

Ponuda koja ne sadrži zahtijevane dokaze za ispunjavanje kvalifikacionih uslova za učešće u nadmetanju bit će odbačena kao neprihvatljiva, ili ukoliko je u ponudi dostavljen dokaz koji ne zadovoljava zahtijevane uslove, a koji su propisani ovim pozivom, bit će odbačena kao ponuda koja ne ispunjava kvalifikacione uslove odnosno kao neprihvatljiva. Takođe ponuda u kojoj se ne nudi kompletna opremea iz specifikacije bit će odbačena.

3. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuđač podnosi ponudu na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

4. Priprema ponuda

4.1. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

Cijena ponude se mora navesti u konvertibilnim markama bez PDV-a. Ponuđač mora ponuditi jedinične cijene po svakoj tački rednog broja u tehničkoj specifikaciji i ukupnu ponudu

po kojoj će se zaključiti ugovor, a koja je prilog ovog zahtjeva. U obrazac za cijenu se unosi ukupna ponuda i mora biti jednaka sa ukupnom cijenom iz specifikacije. Ista je prilog ovom zahtjevu.

Cijena ponude u obrascu za dostavljanje ponude se piše brojačno i slovima, te u slučaju neslaganja prednost ima iznos upisan slovima. Ukoliko ponuđač ne iskaze popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu, smatrat će se da nije ponudio popust.

4.2. Ponuda treba biti napisana neizbrisivom tintom. Ponuda mora biti čvrsto uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova i sve strane ponude moraju biti numerisane. Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja suštinu, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u konkurentskom pozivu. Računska provjera će se vršiti u skladu sa članom 17. Uputstvom za pripremi tenderske dokumentacije i ponudačlan („Sl glasnik BiH“, broj: 90/14 i 20/15).

4.3. Ponude se dostavljaju na adresu ugovornog organa: Općina Srebrenik, Općinski načelnik, Ul. Varoških polja bb. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, u zatvorenoj kovrti na kojoj, na prednjoj strani kovrte, mora biti navedeno:

- adresa ugovornog organa sa naznakom PONUDA ZA NABAVKU ----- Broj nabavke: _____
„NE OTVARAJ“ do _____, ponuđač je dužan da navede i naziv i adresu ponuđača /grupe ponuđača

Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

4.4. Ponuđač može prije isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili od nje odustati. Ako zbog izmjene ili dopune dođe do promjene ukupne cijene ponude, nova cijena mora se obavezno navesti. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda. U slučaju povlačenja ponude, prije isteka roka za dostavu ponuda, ponuđač može pismeno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude. Na kovrti u kojoj se dostavlja izmjena/dopuna ili odustajanje od ponude ponuđača treba pisati sljedeće: “IZMJENE i/ili DOPUNA PONUDE“ ili “ODUSTAJANJE OD PONUDE”. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu.

4.5. Ponuda obavezno mora sadržavati:

- obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom (Aneks I) sa popisom dokumenata;
- obrazac za cijene ponude- (Aneks II) sa tehničkom specifikacijom roba-opreme;
- dokaze o registraciji za obavljanje profesionalne djelatnosti ;
- pismena izjava iz člana 52 ZJN-(Aneks V);
- eventualno izjava o povjerljivim informacijama,
- potpisan nacrt ugovora.

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji trebaju unijeti podatke iz svoje ponude, te isti potpisati i ovjeriti.

Sva dokumenta koje izdaje ponuđač potpisuje odgovorna osoba ponuđača, ili ovlašteno lice na osnovu punomoći koja u tom slučaju mora biti priložena u ponudi u originalu ili ovjerenoj kopiji uz ponudu.

Ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude, ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ponude ima pečat ili dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ponude nema pečat.

5. Rok za dostavljanje

Rok za dostavljanje ponuda ističe 21.07. 2015. godine do 09 sati, a ponude će se otvarati

dana 21. 07. 2015 u 09,30 minuta u Službi za finansije i inspekcijski nadzor na adresi: Ul Varaoških polja, Srebrenik, I sprat broj: 25.

6. Kriteriji za dodjelu ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija najniže cijene. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

7. Preferencijalni tretman

7.1. Primjenjivat će se preferencijalni tretman domaćeg na Ponuđače koji imaju sjedište u BiH i koji su registrovani u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i kojima najmanje 50% ukupne vrijednosti roba iz ponude ima porijeklo iz BiH, a u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14)

7.2. Dokaz za primjenu prferencijalnog tretmana je potvrda Vanjsko trgovinska komora Bosne i Hercegovine

8. Obavještenje o dodjeli

Ponuđačima će biti dostavljena odluka za dodjelu ugovora, zajedno sa zapisnikom o ocjeni ponuda u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke, i to: elektronski, uz osiguranje dokaza o zaprimanju odluke, od kojeg datuma će se računati rok za izjavljivanje žalbe. Ugovorni organ će donijeti odluku najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude.

9. Informacije za dobavljače o žalbenom postupku

U slučaju da ponuđači smatraju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi ZJN ili podzakonskih akata, imaju pravo uložiti žalbu ugovornom organu, u pismenoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

10. Ostalo

Za sve informacije u vezi Konkurentskog zahtjeva mogu se dobiti na telefon 035/366-415 u vremenu od 7,30 do 16,00 sati. Za sva pojašnjenja u vezi specifikacije radova možete kontaktirati lice koje će pratiti realizaciju ugovora Miralem Fazlić na telefon 035/364-418 u vremenu od 7,30 do 16,00 sati.


OPĆINSKI NAČELNIK
Dr. sci. Nihad Omerović



Aneks I

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Broj nabavke:

Broj obavještenja sa Portala JN

UGOVORNI ORGAN: Općina Srebrenik

Adresa govornog organa: 211 Oslobođilačka brigada bb
75350 Srebrenik

PONUĐAČ: _____
(naziv ponuđača)

ID broj ponuđača: _____

Adresa ponuđača: _____

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisati isti podatke za sve članove grupe ponuđača, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podgovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	



IZJAVA PONUĐAČA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj:, dana, dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je _____ KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude je _____ KM
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je _____ KM
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) _____ KM
Ukupna cijena sa PDV-om za ugovor je _____ KM
2. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. (broj nabavke koji je dao ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvršenje ugovora, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlike u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude koja je identična sa cijenama iz specifikacije roba.

4. Ova ponuda važi 90 dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: (.....)

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE -



Priloga II

Naziv dobavljača: _____

Ponuda br. _____

Redn i broj	ROBE	Ukupna cijena
Ukupna cijena bez PDV-a		
Popust		
Cijena sa uračunatim popustom bez PDV-a		

M.P. _____
Potpis dobavljača

Napomena:


1. Sastavni dio ovog obrasca je specifikacija roba

SPECIFIKACIJA ZA NABAVKU TOPLOTNE PODSTANICE

TOPLOTNA PODSTANICA SA LAMELNIM TOPLOVODNIM IZMJENJIVAČEM I REGULACIJOM						
Nabavka, isporuka i montaža sljedeće opreme za izgradnju toplotne podstanice u novoizgrađenom objektu organa uprave Općine Srebrenik:						
R/B	NAZIV OPREME	jed mj	kol	ekvivalent	KM jed	Ukupno KM
1.	Lamelni toplovodni izmjenjivač toplote tipa voda/voda, kapaciteta 400 kW, primarna strana 75/55 °C, DN 80, dP=30 kPa, sekundarna strana voda 60/45 °C, DN 80, dP=15 kP					
	sa spojnim vezama, nosačem i izolacijom	kom	1,00			
	UKUPNO KM					
2.	Regulacioni krug toplotne podstanice koji sadrži:					
2a	Elektronski regulator za vođenje podstanice, tehničkih karakteristika kao ECL 310, Danfoss, sa karticom i ključem	kom	1,00			
2b	Dvokraki priрубnički kombi ventil sa elektromotornim pogonom, tehničkih karakteristika kao AFQM sa kvs=50 m ³ /h DN 65, Danfoss,	kom	1,00			
2c	Elektromotorni pogon dvokrakog kombi ventila, tehničkih karakteristika kao AMV 413 , 230 V	kom	1,00			
2d	Senzor vanjske temperature tip	kom	1,00			
2e	Senzor temperature polaza	kom	1,00			
2f	Senzor temperature povrata (ograničavač)	kom	1,00			
2g	Granični termostat	kom	1,00			
	komplet KM	komplet	1,00			
3.	Mjerilo potrošnje toplotne energije, (kalorimetar), priрубnički NO65NP16 Qn=25 m ³ /h, ugradbena dužina L=300 mm, sadrži računsku jedinicu, modul za M-Bus i modul za integriranu kontrolnu jedinicu, sa dva uronska osjetnika temperature polaza i povrata,	kpl	1,00			
	UKUPNO KM					
4.	Cirkulaciona pumpa instalacije grijanja i hlađenja, tehničkih karakteristika kao elektronska frekventna pumpa IMP NM80 D120, NO80NP16, jedna radna, jedna rezervna	kom	2,00			
5.	Zatvorena ekspanziona posuda zapremine V=400 litara sa sigurnosnim ventilom R 6/4", ispusnom slavinom R 1/2" i spojnim holenderskim elementima	kpl	1,00			

UKUPNO KM						
6.	Ødmuljno-odračni kolektor za spajanje gradske toplovodne mreže grijanja na toplovodnu instalaciju u podstanici, izrađen od crnih čeličnih cijevi promjera Ø159x4,5 mm i dužine L=650 mm, sa nosačima, temeljno očišćen i antikorozivno zaštićen sa dva sloja temeljne boje, izolovan mineralnom vunom, sa priključcima za termometar i manometar, ispusnom slavinom R 3/4" i odzračnim vodom R 1/2", sa osloncima i ovjesom	kpl	2,00			
UKUPNO KM						
7.	Razdjelnik (kolektor) grijanja/hlađenja od crnih čeličnih cijevi promjera Ø159x4,5 mm i dužine L=1650 mm, sa nosačima, temeljno očišćen i antikorozivno zaštićen sa dva sloja temeljne boje, izolovan mineralnom vunom, sa priključcima:					
	- spoj prirubnički					
	- NO 100	kom	2,00			
	- NO 80	kom	1,00			
	- NO 50	kom	1,00			
	- spoj navojni	kom				
	- NO 32	kom	1,00			
	- NO 25	kom	1,00			
	- NO 20	kom	2,00			
		kompl.	1,00			
8.	Sabirnik (kolektor) grijanja/hlađenja od crnih čeličnih cijevi promjera Ø159x4,5 mm i dužine L=1500 mm, sa nosačima, temeljno očišćen i antikorozivno zaštićen sa dva sloja temeljne boje, izolovan mineralnom vunom, sa priključcima:					
	- spoj prirubnički					
	- NO 100	kom	2,00			
	- NO 80	kom	1,00			
	- NO 50	kom	1,00			
	- spoj navojni	kom				
	- NO 32	kom	1,00			
	- NO 25	kom	1,00			
	- NO 20	kom	2,00			
		kompl.	1,00			

9.	Kuglasti ili zaporni ventil ili zatvarač, prirubnički, dimenzija:	kompl.				
	NO 100 NP16	kom	4,00			
	NO 80 NP16	kom	9,00			
	NO 50 NP16	kom	2,00			
10.	Zaporni kuglasti ventil navojni dimenzija:	kompl.				
	R 5/4"	kom	2,00			
	R 1"	kom	2,00			
	R 3/4"	kom	2,00			
	Slavina za punjenje i pražnjenje sistema					
	NO 15	kom	8,00			
11.	Nepovratni ventil prirubnički, sledećih dimenzija					
	NO 80 NP16	kom	2,00			
12.	Hvatač nečistoća, prirubnički, sledećih dimenzija					
	NO 80 NP16	kom	2,00			
13.	Balansni ventili prirubnički, tehničkih karakteristika kao proizvod TA Hydronics, dimenzija:					
	NO 100 NP16	kom	1,00			
	NO 50 NP16	kom	1,00			
	NO 25 NP16	kom	1,00			
		kompl.				
14	Prirubnički set koji se sastoji od: prirubnica, zaptivka, vijci, podloške i navrtke, sledećih dimenzija					
	NO 100 NP16	kom	16,00			
	NO 80 NP16	kom	6,00			
	NO 65 NP16	kom	2,00			
	NO 50 NP16	kom	2,00			
		kompl.				




15.	Čelične crne cijevi za razvod tople/hladne vode sistema grijanja/hlađenja od priključnih odmuljno-odzračnih kolektora do toplovodnog izmjenjivača, od izmjenjivača do glavnih razdjelnih i sabirnih kolektora, te od rashladne mašine do pumpnog kolektora; dimenzije cijevi su: *					
	Ø 108x3,6 mm	m'	24,00			
	Ø 88,9x3,2 mm	m'	12,00			
	Ø 60.3x2,9 mm	m'	20,00			
	Ø 42,4x2,6 mm	m'	6,00			
	Ø 33.7x2,6 mm	m'	18,00			
	Ø 26,9x2,3 mm	m'	12,00			
	Ø 20,3x2,3 mm	m'	18,00			
		koplet				
16.	Nabavka i montaža paronepropusne profilisane izolacije debljine 13 mm za izolaciju cjevovoda grijanja i hlađenja u podstanici, tehničkih karakteristika kao Armacell ili K-fex, za cijevi dimenzija:					
	Ø 108x3,6 mm	m'	24,00			
	Ø 88,9x3,2 mm	m'	12,00			
	Ø 60.3x2,9 mm	m'	20,00			
	Ø 42,4x2,6 mm	m'	6,00			
	Ø 33.7x2,6 mm	m'	18,00			
	Ø 26,9x2,3 mm	m'	12,00			
		koplet				
17.	Odzračni lonac zapremine V=3 l, sa cijevi 1/2" dužine L=3 m i ispusnom slavinom R1/2"	kom	6,00			
18.	Cijevna koljena, plin i kisik, zaptivke, farbanje cijevi temeljnom bojom isl, 50% od stavke cijevi	paušal	1,00			
19.	Regulaciona oprema klima komora					
	cirkulaciona pumpa NO25 , kom 1					
	ventil sa holenderom R 1", kom 2					
	hvatač nečistoće R 1", kom 1					
	trokraki ventil R 1" sa pogonom, kom 1	kpl	2,00			
20.	Termomanometar mjerne skale 0-120 step.C i 0-4 bar	kom	12,00			
21.	Dijelovi nosive konstrukcije cjevovoda i opreme od profilnog čelika, očišćeni, dva puta minizirani i obojeni završnom bojom	kg	120			
22.	Hidraulička proba toplotne stanice na pritisak, zaptivenost i funkciju sa puštanjem automatike u rad.	pauš	1,00			

23.	Hidrauličko ispitivanje instalacija grijanja i hlađenja kompletnog objekta, funkcionalna proba i puštanje u rad instalacije kompletnog objekta. Puštanje u rad rashladne mašine, ventilkonvektora, klima-komora, regulacija vazdušnih sistema i sl. (Ranije ugrađena oprema u objektu -Rashladna mašina, ventilkonvektori, radijatori isl. je proizvodnje "Ferrolti" Italija a klima-komore su proizvodnja Hidria).	paušal	1,00			
24	Redovan servis sistema i opreme u roku 12 mjeseci od puštanja sistema u rad uz obavezna 2 sezonska servisa (ljet-zima)	pauš	1,00			
25	Nepredviđeni materijal i radovi tokom izvođenja koji nisu navedeni ovom specifikacijom (do 5 % ukupne vrijednosti izvedbe).	pauš	1,00			
26	Izrada tehnicke dokumentacije izvedenog stanja toplotne podstanice	kom	1,00			
UKUPNO KM BEZ PDV-ea						
POPUST						
CIJENA SA URAČUNATIM POPUSTOM						
PDV 17% U KM NA CIJENU sa uračunatim popustom						
UKUPNO SA POPUSTOM I URAČUNATIM PDV-om:						

Napomena: Prije puštanje u rad instalacije toplotne podstanice i ranije izvedene instalacije grijanja i klimatizacije kompletnog objekta, ponuđač se obavezuje obezbijediti da ranije ugrađenu opremu u objektu pusti u rad ovlašteni serviser isporučioaca te opreme (oprema "Ferrolti" i Hidria).



ŠEMA SEKUNDARNE MREŽE



ŠEMA PRIMARNE MREŽE I OPREME TOPLINSKE PODSTANICE

- LEGENDA:
- Grijanje-potis
 - - - Grijanje-povrat
 - Cijer-potis
 - - - Cijer-povrat
 - Električna veza
 - - - Odvodnjavanje

- 1-Primar - potis
- 2-Primar - povrat
- 3-Nizak za odvodnje
- 4-Termometar
- 5-Šifra za odvodnje
- 6-Sjemeni ventil 6x4" - 20 bar
- 7-Sjemeni ventil 6x4" - 20 bar
- 8-Prizna za primarnu i sekundarnu mrežu
- 9-Prizna za primarnu i sekundarnu mrežu
- 10-Prizna za primarnu i sekundarnu mrežu
- 11-Prizna za primarnu i sekundarnu mrežu
- 12-Prizna za primarnu i sekundarnu mrežu
- 13-Prizna za primarnu i sekundarnu mrežu
- 14-Prizna za primarnu i sekundarnu mrežu
- 15-Prizna za primarnu i sekundarnu mrežu
- 16-Prizna za primarnu i sekundarnu mrežu
- 17-Kolektor potisa (potis)
- 18-Kolektor potisa (potis)
- 19-Kolektor potisa (potis)
- 20-Sjemeni ventil 6x4" - 20 bar
- 21-Zabornica aspiraciona posuda, v=400l
- 22-Očistivača
- 23-Očistivača
- 24-Očistivača
- 25-Sjemeni ventil 6x4" - 20 bar
- 26-Sjemeni ventil 6x4" - 20 bar
- 27-Rastavljanje matice 2x20
- 28-Sjemeni ventil 6x4" - 20 bar

**PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**



Ja, niže potpisani _____
(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____
_____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti),
ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____
(Grad/općina), na adresi

(Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke

(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke),
a kojeg provodi ugovorni organ _____

(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o
javnoj nabavci na portalu javnih nabavki broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) i (3)
Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.
6. Da se ne nalazim u sukobu interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao: _____
Mjesto i datum davanja izjave: _____

Potpis i pečat nadležnog organa za ovjeru potpisa:

M.P.

(naziv ponuđača)

(adresa i sjedište ponuđača)

Broj: _____

_____,
mjesto

datum



**OPĆINSKI NAČELNIK
SREBRENİK**

IZJAVA

Na osnovu zahtjeva iz Ponudbene dokumentacije, izjavljujemo da su slijedeće informacije povjerljive

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudbenoj dokumentaciji	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

M.P.

(potpis odgovornog lica ponuđača)

MODEL UGOVORA
za isporuku i ugradnju toplotne podstanice

Zaključen dana _____ 2015. godine



Između ugovornih strana:

1. **OPĆINE SREBRENİK, Ul. Varoških polja bb, Srebrenik, koju zastupa Općinski načelnik dr. sci. Nihad Omerović (u daljem tekstu: Ugovorni organ), i**
2. _____, koga zastupa direktor _____ (u daljem tekstu: Ponuđač).

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je isporuka i ugradnja toplotne podstanice (dalje: robe), u skladu sa ponudbenom dokumentacijom po Konkurentskom zahtjevu broj: 07-1187/15 od 09. 07. 2015. godine, objavljenom na Portalu javnih nabavki, obavještenje o nabavci br. _____ od 09. 07. 2015. godine, i ponudom Ponuđača broj: _____ od _____ 2015. godine, a što sve čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Ponuđač se obavezuje da za potrebe Ugovornog organa izvrši isporuku i ugradnju toplotne podstanice za objekat „novoizgrađena zgrada organa uprave” Srebrenik, Ul. Varoških polja bb, sa svojim alatom, opremom, stručnom radnom snagom i materijalom, u svemu prema projektu mašinskih instalacija, tehničkom specifikacijom roba, šemom primarne mreže i opreme toplotne podstanice i šemom sekundarne mreže, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima.

Član 3.

Ukupna Ugovorna cijena za isporuku i ugradnju toplotne podstanice iz člana 1. ovoga Ugovora iznosi

_____ KM

(slovima: _____ konvertibilnih maraka), cijena je sa uračunatim PDV-om.

Plaćanje će se izvršiti na osnovu ispostavljenih privremenih mjesečnih situacija do 90% od vrijednosti realizovanog ugovora, a preostalih 10% po konačnom obračunu putem okončane situacije.

Nadzorni organ je obavezan da situaciju ovjeri u roku od 5 (pet) dana od dana prijema na protokol Ugovornog organa, ili da je u istom roku uz pisano obrazloženje vrati Ponuđaču ukoliko ne postoji osnov za njenu isplatu.

Koordinator pri realizaciji ovog ugovora je Miralem Fazlić.

Nadzorni organ će se imenovati posebnim rješenjem.

Član 4.

Rok za isporuku i ugradnju robe-opreme je 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 5.

Mjesto isporuke i ugradnje robe-opreme je „novoizgrađena zgrada organa uprave” Srebrenik, Ul. Varoških polja bb.

Član 6.

Garantni rok za robe-opremu je u skladu sa garancijom proizvođača robe-opreme, s tim da taj rok ne može biti kraći od 24 mjeseca.

Član 7.

Rok izvršenja, definisan u članu 4. ovog Ugovora predstavlja bitan sastojak Ugovora, te se

Ponudač obavezuje da će opremu-robe iz člana 1. ovog Ugovora isporučiti i ugraditi u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

U suprotnom, Ugovorni organ zadržava pravo da cijenu robe isporučene sa zakašnjenjem umanji za 1% za svaki dan kašnjenja, a najviše 10% od ukupne cijene ugovora kao i da traži naknadu štete shodno zakonskim odredbama.

Član 8.

Ugovorna strana koja zbog dejstva više sile ne može ispuniti svoje obaveze, dužna je obavijestiti drugu stranu, najkasnije 24 sata od momenta nastupanja dejstva više sile, kao i preduzeti sve mjere u cilju smanjenja ili otklanjanja dejstva više sile.

Pod višom silom se podrazumijevaju neočekivani događaji do kojih je došlo zbog uzroka koje Ugovorne strane nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koje imaju za posljedicu nemogućnost ili bitno smanjenu mogućnost isporuke robe, odnosno plaćanja robe.

Ukoliko ugovorna strana svoje obaveze zbog dejstva više sile ne može ispuniti u period kraćem od mjesec dana, druga strana ima pravo na raskid Ugovora.

Član 9.

Ponudač je odgovoran u potpunosti za sve poreze, takse, dozvole, odobrenja i ostale zakonske obaveze koje nastanu do momenta isporuke robe Ugovornom organu.

Član 10.

Ovaj Ugovor se može raskinuti sporazumno uz obostranu saglasnost ugovornih strana.

Ukoliko dođe do jednostranog raskida ugovora, ugovorna strana koja je odgovorna za jednostrani raskid Ugovora, snosi svu štetu nastalu drugoj ugovornoj strani.

Jednostrani raskid ugovora mora se najaviti 15 dana ranije.

Svaka ugovorna strana ima pravo raskida Ugovora u slučaju da druga strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.

Osim u slučajevima kada je prepisano drugačije, Ugovorni organ može 7 dana nakon slanja obavještenja Ponudaču, raskinuti Ugovor u slijedećim uslovima:

- ako ponudač ne izvrši ili neuredno izvrši ugovoreni posao,
- ponudač ne ispuni obaveze ni u naknadno primjerenom roku ostavljenom od strane Ugovornog organa,
- ponudač odbije da ispuni svoje obaveze ili iz njegovog držanja nedvosmisleno proizilazi da on svoje obaveze neće izvršiti ni u naknadno primjerenom roku.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

U slučaju raskida Ugovora, ugovorne strane su dužne da se pismenim putem dogovore o izvršenju ugovornih obaveza do momenta raskida Ugovora.

Član 11.

Sve eventualne sporove koji mogu nastati u realizaciji ovog Ugovora Ponudač i Ugovorni organ će rješavati prvenstveno sporazumno.

U slučaju nepostizanja sporazuma, svi sporovi između Ponudača i Ugovornog organa u vezi sa ovim Ugovorom, rješavat će nadležni sud.

Član 12.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

1. Konkurentski zahtjev,
2. Ponuda Ponudača broj: _____ od _____
3. Specifikacija.

Ponudač: _____ M. P.